



Declaração de Desempenho

De acordo com o regulamento EU/305/2011 do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece condições harmonizadas para a comercialização dos produtos de construção

Código de identificação	ST/T1/1612
Denominação (modelo)	Separador de líquidos pouco densos Oleopator-G
Utilização prevista	Retenção de líquidos pouco densos das águas residuais para proteger os sistemas de drenagem e as águas superficiais
Fabricante	ACO Industries Tábor s.r.o., Průmyslová 1158, 39101 Sezimovo Ústí
Mandatário	Irrelevante
Sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho	Sistema 4: O fabricante tem determinado o tipo de produto, de acordo com o sistema 4, com base em ensaios de tipo, cálculos de tipo, valores ou documentação (do produto) tabelados e realizados pelo controlo de produção.
Sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho . Reacção ao fogo.	Sistema 3: O organismo notificado "PAVUS" (NB-Nr. 1391) realizou testes de reacção ao fogo do GRP (protocolo N° PK1-01-18-033-E-0) e PE-HD (protocolo N° PK1-01-18-070-E-0)

O separador de líquidos pouco densos é construído de acordo com a Directiva dos Produtos de Construção 305/2011/CE.

Foram aplicadas as seguintes normas harmonizadas na versão vigente à data de emissão:


EN 858-1:2005	Sistemas separadores para líquidos pouco densos (p. ex. óleo e gasolina). Parte 1: Princípios de conceção do produto, características e ensaio, marcação e controlo de qualidade.
EN 858-2:2003	Sistemas separadores para líquidos pouco densos (p. ex. óleo e gasolina).. Parte 2: Seleção do tamanho nominal, instalação, funcionamento e manutenção.
EN 13501-1:2007	Classificação do desempenho face ao fogo de produto s e de elementos de construção. Parte 1: Classificação utilizando resultados de ensaios de reacção ao fogo

Característica principal	EN 858-1	Desempenho
Reacção ao fogo	6.2.8	E
Estanqueidade	6.3.2	Aprovado
Eficiência	5, 6.3.1, 6.3.3-6.3.8, 6.5	Aprovado
Capacidade de suporte à carga	6.4	Aprovado
Durabilidade	6.2	Aprovado

Assinado por e em nome do fabricante
Sezimovo Ústí, 18 novembro 2018

Libor Dočekal (R&D manager)

Informações sobre a marcação CE


<p>ACO Industries Tábor s.r.o. Průmyslová 1158 39101 Sezimovo Ústí</p> <p>16</p>
<p>EN 858-1:2005</p> <p>Dispositivos de separação de líquidos pouco densos Oleopator G classe I Com ou sem decantador integrado</p> <p>Material: GRP Partes Internas: PE-HD</p>

Vista geral dos sistemas separadores de líquidos pouco densos com marcação CE
Tipo Oleopator-G

NS	Decantador	Quantidade de óleo retido (l)	Ø D (mm)
3	-	160	1000
3/300	300	160	1000
3/600	600	160	1000
3/600	600	1164	1500
3/900	900	232	1200
6	-	160	1000
6/600	600	160	1000
6/1200	1200	232	1200
6/1200	1200	1178	1800
6/1800	1800	576	1500
10	-	186	1000
10/1000	1000	273	1200
10/2000	2000	576	1500
10/3000	3000	1139	2200
15	-	464	1500
15/1500	1500	464	1500
15/3000	3000	944	2200
15/4500	4500	1163	2200
20	-	594	1500

NS	Decantador	Quantidade de óleo retido (l)	Ø D (mm)
20/2000	2000	1163	2200
20/4000	4000	1163	2200
20/6000	6000	1163	2200
30	-	615	1500
30/3000	3000	1513	2200
30/6000	6000	1513	2200
40	-	1350	2200
40/4000	4000	1350	2200
50	-	1350	2200
50/5000	5000	1350	2200
65	-	1674	2200
80	-	2216	2200
100	-	2216	2200