



Declaración de Prestaciones según Reglamento UE Nº 305/2011

1 Nº de Declaración	BD/G1/3007		
2 Descripción del Producto	Estación de Bombeo Multi Star serie D (todas las variantes)		
3 Especificación de Artículo (Nº artículo / Nº de serie)	Varios		
4 Uso previsto	Recogida y elevación automática sobre el nivel de reflujos de aguas residuales con o sin material fecal.		
5 Fabricante	ACO Passavant GmbH Ulsterstraße 3 D-36269 Philippsthal		
6 Representante Autorizado	Irrelevante		
7 Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones	Sistema 3		
8 Norma Europea armonizada	EN 12050-1:2001		
9 Primer mercado CE	2011		
10 Organismo notificado	LGA (NB-No.0197)		
11 Nº de informe	LGA Test Report 7311203-01		
12 Características Esenciales	Característica principal	EN 12050-1	Prestación
	Estanqueidad	4.2	cumple
	Estanqueidad de conexión	4.2	cumple
	Efecto de elevación	Sección 5	cumple
	Resistencia mecánica	4.4, 5.2, 5.9 y sección 6	cumple
	Nivel de ruido	Sección A.3	< 70 dB
Durabilidad	4.4, 5.2, 5.9 y sección 6	cumple	
13 Documentación Técnica Adicional (artículos 37/38)	Manual de Instalación		
14 Otra Información	-		

Las prestaciones del producto identificado en los puntos 2 y 3 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 12. La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante identificado en el punto 5.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Stadtlengsfeld, 10 de mayo de 2013

Peter Fröhlich
Managing Director

